



系统说明：
本次监控拼接屏由3部分组成（分别为3X3+3X8+3X3），采用55寸显示单元拼接而成，双边物理拼缝≤3.5，拼接屏架设于防静电地板上。拼接屏下按拼接屏尺寸做承重架。拼接屏的整体功率约：8.4KW。
UPS系统根据使用方的实际情况配置，按本次拼接屏功率及后期需扩展的监控设备数量计算。
机房空调、装修、消防、防雷、配电等均由甲方自备。

监控机房平面布局图