



系统说明:

机柜采用600*900*2000mm (宽*深*高) 标准服务器机柜, 机柜具体数量由使用方确定。满足本次使用的同时, 也方便后期扩展。每台机柜预留功率4KW。机柜架设于防静电地板上。建议机柜下按机柜尺寸做承重架。

UPS系统根据使用方的实际情况配置, 按机柜数量及后期需扩展的设备数量计算。

机房空调、装修、消防、防雷等均由甲方自备。

IT机房平面布局图