

## 常平 A3-01 装修工程承包范围

常平 A3-01 室内装修工程与建筑工程界面划分表--2022. 3. 2

序号	工程项目	装饰专业（本次招标范围）	建筑水电专业	备注
1	强电工程	1、从楼层照明配电箱（不含照明配电箱）开始，电线（不含线管、底盒预埋、桥架安装）、开关、插座、灯具和照明配电箱之后的所有的电气工程。 2、宿舍配电箱（包括公共部分）进、出线（不含配电箱和线管预埋）开关、插座、灯具安装。	1、室外供电线路； 2、楼栋总配电箱及总电表箱的进线电缆和电缆套管（电井、竖井、桥架）； 3、楼层及宿舍内所有线管、底盒的预埋、桥架安装，宿舍配电箱安装。 4、楼梯间所有电气工程。 5、疏散指示及应急照明灯具	
2	给水工程	1、从宿舍内总水阀（不含水阀）开始施工，冷水、热水、热水回水管道、龙头、洁具等安装工程（包括砖墙部分开槽）。	1、室外供水接驳开始，冷、热水、热水回水管道到宿舍内总水阀（含总水阀），（包括剪力墙部份压槽）。	
3	排水工程	留接口到洁具所有管道安装。	排水立管预到沉箱留接口，长大约 20cm，沉箱二次排水由建筑水电施工。	

许进 2022.3.11  
 王柳 2022.3.11  
 杨志 2022.3.11  
 张明华 2022.3.11

古访人

请示审批

标题	(中泰)请示审批-熊斌华-2022-03-09		单号	ZT-QSSP-20220309013	
申请人工号	NF00265	申请人	熊斌华	申请人职位	中级水电工程师
申请人公司	东莞市中泰建安工程有限公司	申请人部门	工程部	提单日期	2022-03-09
审核领导(可选多人,按审核先后顺序填写)		陈祖扬 李春华 林春元 肖冰玉 尹晓波			
最终审批领导		尹晓波			
审批结果抄送人员					
请示事项主题	关于常平A3-01地宿舍楼建筑水电安装与装修水电安装界面划分事宜				
请示事项内容	常平A3-01地宿舍楼建筑水电安装,班组与公司合同约定:宿舍楼电气只做到楼层总表箱,给排水只做主管部分;现场主体结构施工时没有装修班组及装修图,主体结构的线管、底盒等预埋均由水电班组施工,为了保证质量、避免施工重复造成浪费,后续楼层的线管、底盒等预埋需按装修图进行,同时为了后续建筑水电安装与装修水电安装移交方便,对建筑水电安装与装修水电安装范围进行划分;按尹总2022-03-03批示要求,需成本中心、招采中心、业务部、项目部共同对界限进行评审,现项目部、工程部对装修工程承包范围进行了划分,请成本中心、招采中心、业务部审核,详见附件;建议现水电施工班组按附件划分的建筑水电专业 施工。				
附件	<div>常平环保专业基地A3-01地块印花及洗水项目3、4号厂房和员工宿舍楼水电安装工程施工合同2021.5.10.pdf</div> <div>关于常平A3-01地块宿舍楼建筑水电安装与装修水电安装界面划分事宜-请示审批.pdf</div> <div>常平A3-01装修工程承包范围修改.pdf</div>				
关联(单据)流程					
备注					
审核/审批					
部门意见	<div>同意修改意见</div> <div>工程部/陈祖扬 2022-03-11 14:06:08</div>				
审核意见	<div>同意修改版</div> <div>分管领导/尹晓波 2022-03-14 22:48:35</div> <div>同意范围划分。</div> <div>来自android客户端</div> <div>业务部/肖冰玉 2022-03-13 13:27:33</div> <div>无异议</div> <div>招采中心/林春元 2022-03-11 18:12:28</div> <div>同意修改后的范围。</div> <div>成本中心/李春华 2022-03-11 18:07:43</div> <div>装修水电与建筑水电范围划分明确,无重合部分,也无漏项部分,无异议。</div> <div>成本中心/王军 2022-03-11 18:02:10</div> <div>同意修改范围</div> <div>工程部/陈祖扬 2022-03-11 14:06:35</div>				
审批意见					