

《碧水天源怡景湾及华桂园二期发电机工程招标文件》答疑纪要（一）

1、根据招标文件附表7《部分材料设备及品牌表》要求，电缆、电线品牌为新南达/民兴/澳通，耐火密集型母线槽品牌为西门子/广州南电/卓亚。请问电缆、电线可否使用金龙羽品牌，耐火密集型母线槽可否使用宝士品牌？

答复：可以，但所使用品牌需符合国家标准。

2、根据柴油发电机组标准配置500KW以上机组均不配断路器，请问华桂园二期一台800KW发电机组是否需要配断路器？

答复：需要设置一台1600A的断路器，原配电系统图中已有标示。断路器品牌须为：TCL 罗格朗/海格/施耐德。

3、华桂园二期一台800KW发电机组是否配机组输出柜？

答复：需配机组输出柜，机组输出柜在本次招标范围内。

4、华桂园二期一台800KW发电机组若选用重庆康明斯品牌发动机则有两个型号选择

（1）KTA38-G2A 发动机，备用功率：895KW，常用功率：813KW

（2）KTA38-G5 发动机，备用功率：970KW,常用功率：880KW

相比较两个发动机型号存在功率差异，在成本方面考虑是否优先选用KTA38-G2A？

答复：常用功率813KW已经满足项目设计要求，但是可以两个型号分别报价。

东莞市金鹿豪园建造有限公司

东莞市碧水天源物业有限公司

2015年10月12日

收文回执

东莞市金鹿豪园建造有限公司

东莞市碧水天源物业有限公司：

我司已收到贵司《〈碧水天源怡景湾及华桂园二期发电机工程招标文件〉答疑纪要（一）》共1页，所有答疑内容清晰完整，特发此回执。

收文人员（签名）：

收文单位（盖章）：

2015年 10 月 日