

《碧水天源怡景湾及华桂园二期发电机工程招标文件》答疑纪要（二）

1、华桂园二期一台 800KW 发电机组若选用重庆康明斯品牌发动机则有两个型号选择：

（1）KTA38-G2A、（2）KTA38-G5

相比较两个发动机型号存在功率差异，在成本方面考虑是否优先选用 KTA38-G2A？

答复：可采用常用功率 800KW 及 800KW 以上的发动机。

东莞市金鹿豪园建设有限公司

东莞市碧水天源物业有限公司

2015 年 10 月 14 日

.....
收文回执

东莞市金鹿豪园建设有限公司

东莞市碧水天源物业有限公司：

我司已收到贵司《〈碧水天源怡景湾及华桂园二期发电机工程招标文件〉答疑纪要(二)》共 1 页，所有答疑内容清晰完整，特发此回执。

收文人员（签名）：

收文单位（盖章）：

2015 年 10 月 日