

《碧水天源怡景湾及华桂园二期发电机工程招标文件》答疑纪要（三）

1、华桂园二期一台 800KW 发电机组若选用重庆康明斯品牌发动机则有两个型号选择

(1) KTA38-G2A 发动机，备用功率；895kw，常用功率 813kw

(2) KTA38-G5 发动机，备用功率 970kw，常用功率 880kw

相比较两个发动机型号存在功率差异，在成本方面考虑是否优先选用 KTA38-G2A？

答复：招标文件要求的 800KW 是指柴油发电机组的输出电能常用功率在 800KW 及 800KW 以上。

各投标单位据此要求来选择发动机的功率及型号。

2、招标文件附表 7《部分材料设备及品牌表》要求电缆、电线品牌为新南达/民兴/澳通，耐火密集型母线槽品牌为西门子/广州南电/卓亚。请问电缆、电线可否使用金龙羽品牌，耐火密集型母线槽可否使用宝士品牌？

答复：电缆、电线品牌重新明确须为：新南达/民兴/金龙羽，耐火密集型母线槽品牌重新明确须为：西门子/广州南电/卓亚，《答疑纪要（一）》中提及的宝士品牌不可使用。

3、《答疑纪要（一）》中提及断路器品牌须为：TCL 罗格朗/海格/施耐德。请问断路器在相同性能级别的情况下是否可以选用正泰/德力希等品牌？

答复：不能，按招标文件要求。

4、投标截止时间是否顺延？

答复：顺延至 2015 年 10 月 20 日 15 时止。

东莞市金鹿豪园建造有限公司

东莞市碧水天源物业有限公司

2015 年 10 月 16 日

.....
收文回执

东莞市金鹿豪园建造有限公司

东莞市碧水天源物业有限公司：

我司已收到贵司《〈碧水天源怡景湾及华桂园二期发电机工程招标文件〉答疑纪要(三)》共 1 页，所有答疑内容清晰完整，特发此回执。

收文人员（签名）：

收文单位（盖章）：

2015 年 10 月 日