

《豪丰工业园供水厂工艺设备安装工程招标文件》答疑纪要（一）

1、招标文件标明部分设备为甲供，投标单位是否要在投标文件的报价清单中列明甲供设备的价格？

答复：需列明甲供设备的安装费用（包括人工、机械、辅材、管理费、利润、税金等）。

2、招标文件的报价清单第四项反冲洗泵房管道及设备第 3 点压缩空气设备，要螺杆式还是活塞式？

答复：活塞式空压机。

3、招标文件的报价清单第九项，加氯加药间第 6 点轴流风机 $Q=5000\text{m}^3/\text{h}$ ， $N=0.09\text{kW}$ 是否有误？

答复：设计有误，实际为 $N=0.35\text{KW}$ 。

4、关于刮泥机，请明确材质、轨道长度和型号、滑触线长度、配套减速机的品牌，以便报价。

答复：关于刮泥机材质，水上部分为碳钢防腐，水下部分为不锈钢 SUS304；轨道长度请按招标文件的图纸计算，轨道重量为 $24\text{kg}/\text{m}$ ，需满足整个沉淀池的刮吸泥要求；滑触线采用扁平电缆加铝合金吊架；配套减速机为国茂或同等档次品牌即可。

5、请明确二反应池不锈钢网格的材质。报价清单提及的网格厚度为 50MM，是否有误？

答复：网格材质为 SUS304 不锈钢，网格厚度为 5mm。斜管要求符合《供水用斜管标准》CJ/T83-1999 标准。

6、招标文件的报价清单未注明不锈钢压块数量和材质，滤池中不锈钢堰板在清单中没有，是否应明确？

答复：招标文件的图纸中有不锈钢压块数量，材质为 SUS304。滤池不锈钢堰板材质为 SUS304 不锈钢。投标单位报价时应考虑到滤梁处不锈钢螺杆等安装细节。

7、静态管式混合器在投标文件的报价清单中没有注明材质，请明确。

答复：按招标文件总图中的大样图施工，采用碳钢防腐材质。

8、招标文件随附的合同条款能否中标后商议变更？

答复：不能。

9、回标截止时间能否延时？

答复：回标截止时间变更为 2015 年 11 月 27 日 15 时。

东莞市豪丰供水有限公司

2015 年 11 月 23 日

收文回执

东莞市豪丰供水有限公司：

我司已收到贵司《〈豪丰工业园供水厂工艺设备安装工程招标文件〉答疑纪要（一）》，所有内容清晰完整。特发此回执。

收文人员（签名）：

收文单位（盖章）：

2015 年 月 日