由 Autodesk 教育版产品制作


空气主管接入
空气管 CS DN300
空气管 CS DN500
空气管 CS DN150
空气管 CS DN200
空气管 UPVC DN150
空气管 UPVC DN80
+3.90
+4.60
-0.70

生化区新增空气管道轴侧图


空气主管接入
空气管 CS DN100
空气管 CS DN50 L9.3m
空气管 UPVC DN32
+3.70
+3.95
+4.60
-0.85

膜池底部新增空气管道轴侧图


空气主管接入
空气管 CS DN100
空气管 UPVC DN65
穿孔空气管 UPVC DN40
空气管 UPVC DN40
+3.95
+4.60
-0.70

中间池?污泥中转池曝气管轴测图


堵头
Ta
Tb
DN32
ø5mm孔
Ja
Jb
450
225
50
225p10=2250
57
2357
45
a-a
b-b

膜池底部空气穿孔大样图 ?共32根?


堵头
Ta
Tb
DN40
ø5mm孔
Ja
Jb
500
250
80
250p37=9250
120
9450
45
a-a
b-b

生化污泥中转池曝气管穿孔大样图 ?共9根?

说明?

1?图中标高采用相对标高?以厂区室外地坪为+0.00?以米计?其余尺寸均以毫米计?

2?水上部分空气管道采用碳钢管?水下部分空气管道采用UPVC管?不同材质之间用法兰连接?

碳钢管需做好相应的防腐防锈处理?面漆颜色要跟现场一致?

3?MBR膜池曝气管由设备供应商指导安装?

4?管道支架及吊架按给排水标准图集03S402现场制做?

5?微孔曝气系统要求安装水平?水平精度为±2MM?采用支座调节高度,具体管道管径等由供应商按其设备规格再行调整?

6?曝气系统由设备厂家现场指导安装?

7?具体曝气管径大小根据曝气管供应商要求再做调整?

会签 COORDINATION			
建筑 ARCHI.		电气 ELEC.	
结构 STRUCT.		工艺 PROCESS.	
给排水 PLUMBING			

注册章位置

资质章位置

注意

切勿以比例量度此图，一切应依图内数字所示为准。
使用此图时，应同时参照建筑图及其他有关图纸，如发现有任何矛盾之处，应立即通知设计师。此图纸版权归广东溢丰环保科技有限公司所有。

审定 APPROVED BY		
审核 EXAMINED BY		
工程主持人 CAPTAIN		
专业负责人 CHIEF ENGI.		
校对 CHECKED BY		
设计 DESIGNED BY		
制图 DRAWN BY		
方案设计人 SCHEMATIC DESIGN		

建设单位 CLIENT
东?市豪丰电镀废水处理厂

工程名称 PROJECT
一期重金属废水深度处理工程

子项名称 SUB-ITEM
集中污水处理厂改造项目

图名 TITLE
空气管道轴测图

设计号 PROJECT No.		JZGZ-2016		
版次 EDITION No.	A	日期 DATE	201601	
比例 SCALE	1?:150	图号 DRAWING No.	工艺	GY 13

YIFENG

广东溢丰环保科技有限公司

工程设计证书编号? 000000
NATIONAL ARCHITECTURAL DESIGN LICENSE No. 000000

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作