
《豪丰工业园集中污水处理厂曝气器采购要求》答疑纪要（一）

1、请明确曝气管的内衬管材质能否采用UPVC。

答：能。

2、请明确曝气管的结构及连接方式能否用马鞍座连接。

答：能，但须保证其连接强度及使用寿命，防止脱落。

3、请明确付款方式及合同条款能否变更。

答：不能。

东莞市豪丰环保投资有限公司

2016年4月21日

收文回执

东莞市豪丰环保投资有限公司：

我司已收到贵司《〈豪丰工业园集中污水处理厂曝气器采购要求〉答疑纪要（一）》共壹页，所有答疑内容清晰完整，特发此回执。

收文人员（签名）：

收文单位（盖章）：

2016年4月 日