

## 《碧水天源及华桂园一、三、五期发电机组工程招标文件》答疑纪要（一）

1、碧水天源的柴油发电机组额定功率是否改为 750KW？

答：是。

2、请问密集型母线槽的投标品牌范围能否增加“卓亚”品牌？

答：不行。

3、柴油机的投标品牌范围能否增加“上海东风研究所”和“广西玉柴”两个品牌？

答：不行。

4、中标单位可否委托具备机电设备安装资质的单位负责机组安装？

答：可以，但机房环保工程须由具备相应资质资格的单位负责设计、施工。

5、华桂园一、三、五期机组至转换之间连接的耐火母线槽规格及耐火母火线的规格是多少？

每台机组到转换柜连接母线的规格型号及长度是多少？

答：一期采用 1000A 的耐火母线槽，三期采用 1250A 的耐火母线槽，五期采用 800A 的耐火母线槽。母线槽的长度请投标单位根据施工图纸及现场实际自行确定，投标时实行总价包干。

6、碧水天源发电机组至配电柜的连接方式是采用电缆连接还是母线槽连接？

答：采用母线槽连接。

7、碧水天源项目的招标内容是否包括：（1）柴油发电机组；（2）静音箱；（3）ATS 自动开关、相关连接电缆和母线槽？

答：是，但不含自动转换柜。

8、华桂园项目的招标内容是否包括：（1）一期机组（额定功率 460KW），三期机组（额定功率 600KW），五期机组（额定功率 400KW）；（2）机房环保工程；（3）ATS 自动开关，连接自动转换柜与发电机组的耐火母线槽。

答：ATS 双电源自动切换开关不在招标范围内，其它内容都在招标范围内且发电机组须自带

空气断路器。

9、招标文件随附的合同条款可否在递交投标文件后协商变更，投标后是否议价？

答：合同条款不可协商变更。本次招标不议价，请勿留议价空间。

10、投标文件的商务及技术文件递交截止时间是否变更？

答：变更为 2016 年 7 月 4 日 15 时止。投标文件的经济文件（即投标报价）递交时间待招标单位完成商务及技术文件评审后另行通知。

东莞市金鹿豪园建造有限公司

东莞市碧水天源物业有限公司

2016 年 6 月 30 日

.....

收文回执

东莞市金鹿豪园建造有限公司

东莞市碧水天源物业有限公司：

我司已收到贵司《〈碧水天源及华桂园一、三、五期发电机组工程招标文件〉答疑纪要（一）》共 2 页，所有答疑内容清晰完整，特发此回执。

收文人员（签名）：

收文单位（盖章）：

2016 年 月 日