

《碧水天源及华桂园一、三、五期发电机组工程招标文件》答疑纪要（二）

1、碧水天源的柴油发电机组能否采用重庆康明斯的 KTA38-G2A 或 KTA38-G5 发动机？

答：请投标单位根据现场情况和招标要求自行选择决定。碧水天源有两台 185KW 的水泵，只要所选型号能满足两台水泵依次启动并稳定运行即可，招标单位不限定某一品牌或某一型号。

东莞市金鹿豪园建造有限公司

东莞市碧水天源物业有限公司

2016 年 7 月 1 日

.....

收文回执

东莞市金鹿豪园建造有限公司

东莞市碧水天源物业有限公司：

我司已收到贵司《〈碧水天源及华桂园一、三、五期发电机组工程招标文件〉答疑纪要（二）》共 1 页，所有答疑内容清晰完整，特发此回执。

收文人员（签名）：

收文单位（盖章）：

2016 年 7 月 日