

《路东电镀污水厂生化系统改造工程招标文件》答疑纪要（一）

1、**投标单位提问：**好氧池曝气盘拆除及转运后，池底沉淀的淤泥是否需要清理。如需清理，清理费用是否包含在该工程总价里面，还是另外计费。

我司答复：沉淀池淤泥需清理，费用需含在投标总价中。污泥直接泵送至我司相对应的污泥浓缩池里。

2、**投标单位提问：**二级兼氧池 1、二级兼氧池 2、二级好氧池 1、二级好氧池 2 以及二级好氧池 3 在填充生物料之前，池底沉淀的淤泥是否需要清理，如需清理费用是否包含在工程总价里面，还是另外计费。

我司答复：上述淤泥需清理，费用需含在投标总价中。施工单位在施工过程中不得破坏现有二级好氧池 2、二级好氧池 3 池底的曝气盘，若曝气盘损坏由施工单位负责更换及承担相关费用，因此给我司造成的损失由施工单位负责赔偿。

3、**投标单位提问：**厌氧池 2 过水孔是否需机械开孔。

我司答复：否。

4、**投标单位提问：**合同条款能否变更。

我司答复：不能。

5、**投标单位提问：**付款方式能否变更。

我司答复：不能。

特别提示：各投标单位需严格按招标文件要求装订、包装投标文件及递交投标保证金，否则视为无效标处理。

东莞市合丰环保投资有限公司
2016 年 10 月 10 日

收文回执

东莞市合丰环保投资有限公司：

我司已收到贵司《〈路东电镀污水厂生化系统改造工程招标文件〉答疑纪要（一）》共壹页，所有答疑内容清晰完整，特发此回执。

收文人员（签名）：

收文单位（盖章）：

2016 年 月 日