

《豪丰工业园工业厂房 3 号楼、常平工业园荣津大厦及 1 至 4 号厂房
电梯工程招标文件》答疑纪要（二）

1、常平工业园荣津大厦 3 台电梯的底坑以下空间是否密封不过人，国家规定如底坑以下空间有通道过人，电梯需增加对重安全钳以保安全？

答：密封，不过人。

东莞市豪丰环保投资有限公司

东莞市荣津实业投资有限公司

2017 年 4 月 11 日

.....
收文回执

东莞市豪丰环保投资有限公司、东莞市荣津实业投资有限公司：

我司已收到贵司《<豪丰工业园工业厂房 3 号楼、常平工业园荣津大厦及 1 至 4 号厂房电梯工程招标文件>答疑纪要（二）》，所有内容清晰完整。特发此回执。

收文人员（签名）：

收文单位（盖章）：

2017 年 月 日