

《常平工业园厂房及商务大厦发电机组工程招标文件》答疑纪要(一)

1、投标文件中商务标和技术标是否合在一起？

答：请按招标文件第六条编制商务及技术标书，注意，商务及技术标书不得含任何投标价格信息，否则视为废标。投标价格只能含于经济标书中，经济标书的递交时间招标单位将视技术及商务标的评标进度另行通知。

2、经济标是否暂不递交，等贵司另行通知？

答：是。

3、发电机组至低压市电发电转换柜母线槽是否在招标范围内？

答：在。

4、关于发动机品牌，重庆康明斯、帕金斯、三菱、卡特均是大功率发动机，此次招标发动机功率较小，重庆康明斯只生产 200KW 以上的功率段，200KW 以下为东风康明斯，同是美国康明斯技术，能否增加东风康明斯、潍柴动力、玉柴股份作为可投标品牌？

答：本次可投标品牌范围详见附件。

5、A1-01 地块、A2-07 地块额定功率是否需要调整？

答：A1-01 地块机组额定功率调整为 150KW，A2-07 地块机组额定功率调整为 80KW。

6、招标文件中的合同付款方式能否调整？

答：不能。

7、发电机组试机正常运行满 72 小时能否调整为 12 小时？

答：可以。

8、土建总包单位向本工程收取的总包配合费是否有所调整？

答：招标文件附件九的第 2.2 条变更为“**土建总包单位将按本工程结算总价（含设备、安装、环保工程）的 1.5%向乙方收取总包施工配合费（不含税金、水费、电费。乙方如需发票，另付税金给土建总包单位，土建总包单位仅提供工程发票），收取时间为甲方与乙方完成结算后一个月内一次性收取。土建总包单位将向本工程乙方提供既有的施工水源、电源、临时设施（如道路、脚手架和垂直运输设备等），协调好本工程乙方施工及搭食工作，对本工程进度和质量配合检查，对安全文明施工配合管理、配合验收、汇总竣工资料等。本工程乙方自行解决自身产生的垃圾。**”

9、招标文件随附的合同条款能否中标后商议变更？

答：不行。

10、投标单位对本纪要的《收文回执》何时给招标单位？

答：请与技术及商务标书一并递交给招标单位。

11、投标文件的技术及商务标递交截止时间能否调整？

答：技术及商务标的递交截止时间变更为 2017 年 5 月 8 日 15 时。经济标递交时间将由招标单位视技术及商务标的评标进度另行通知。

附件：《可投标品牌范围表》

东莞市荣津实业投资有限公司
2017 年 5 月 3 日

.....

收文回执

东莞市荣津实业投资有限公司：

 我司已收到贵司《〈常平工业园厂房及商务大厦发电机组工程招标文件〉答疑纪要（一）》，所有内容清晰完整。特发此回执。

收文人员（签名）：

收文单位（盖章）：

2017 年 月 日

可投标品牌范围表

序号	名称	品牌	备注
1	发动机	重庆康明斯、帕金斯、三菱、卡特 东风康明期、潍柴动力、玉柴股份	
2	发电机	无锡斯坦福、广州英格、上海马拉松	
3	控制系统	深海、捷克科迈、凯讯	
4	电线、电缆	南洋、金龙羽、广州澳通	
5	耐火密集型母 线槽	顺德默勒夫、广州南电、珠海光乐	包括弯头、软接头、吊架等配 件，具备耐火型式试验报告