

关于《豪丰工业园、常平工业园厂房变配电工程招标文件》的
补充通知（四）

各投标单位：

- 1、各单位对《招标方案（第三版）》的疑问及我司相关答复详见本通知附件一。
- 2、我司 2017 年 6 月 19 日发布的《招标方案（第三版）》及本通知附件二《常平环保基地总平面最新版》为招标方案最终版，请各单位按此投标。
- 3、技术及商务标书递交时间：2017 年 6 月 29 日 17 时止，逾期不收。
- 4、技术及商务标书递交地点：东莞市南城区鸿福路 106 号南峰中心 17 楼前台，梁杰雄收。
- 5、技术及商务标书应含内容详见 2017 年 3 月 27 日发布的《豪丰工业园、常平工业园厂房变配电工程招标文件》第 5 页第六条。
- 6、经济标书将在我司完成商务及技术标书的评审后递交，具体递交时间和地点将另行通知。

特此通知。

随附：附件一、《招标方案（第三版）答疑》；

附件二、《常平环保基地总平面最新版》。

东莞市豪丰环保投资有限公司

东莞市荣津实业投资有限公司

2017 年 6 月 23 日

《招标方案（第三版）》答疑

1、《招标方案（第三版）》图纸不完善，能否提供外线走向图，以确定红线范围内的施工条件及施工内容？

答复：现补充常平工业园总平面图（详见本通知附件二）。请各投标单位根据现场实际情况及供电主管部门要求确定高压电缆走向布置和自行计算电缆数量。

2、按规范，做业扩延伸项目，公共高压室外不能在地下室最下面一层，如地下室有两层，公共高压室可放在上面一层，如何处理？

答复：按《招标方案（第三版）》设计实行。

3、根据配电要求，经略厂房增容电房高压房应独立，建议在高压柜与变压器之间加建一面隔断墙与一扇防火门，既不妨碍原来设备摆放，又可使报装、验收更顺利。

答复：因现场条件限制，按《招标方案（第三版）》设计实行。