

## 《金鹿大厦发电机组工程招标文件》答疑纪要（一）

1、连接自动转换柜与柴油发电机组的耐火母线槽（1600A）、连接柴油发电机组与电梯前室附近烟井的金属排烟管道都在本次招标范围内，可否提供相关工程量？

答：请投标单位根据招标文件和现场实况自行计算、报价。

2、请明确本次招标可投标的设备、材料品牌。

答：详见本纪要附件。

3、发电机的连接耐火母线的耐火时间要求为多久？

答：耐火时间为 2h。

4、请明确土建总承包配合费的计算方法。

答：投标价须含土建总包配合费。土建总包配合费按本工程结算总价（包含本工程的设备费用、安装费用、环保检测费用、土建总包配合费等）的 1.5%计取（不含税金、水费、电费。乙方如需发票，另付税金给土建总包单位，土建总包单位仅提供工程发票）。例如，本工程结算总价为 100 元（已含土建总包配合费），则本工程承包单位须支付 1.5 元的土建总包配合费给土建总包单位。

5、中标后能否商谈修改合同条款？

答：不能。

6、请明确投标文件的技术标书递交截止时间。

答：递交截止时间为 2017 年 11 月 6 日 17 时，请递交至东莞市南城街道鸿福路 106 号南峰中心 17 楼前台，梁杰雄（收）。各单位先提交技术标书，经济标书待我司评审完技术标书后再通知递交时间和方式。

附件：《可投标品牌范围表》。

东莞市御鹿酒店投资有限公司

2017 年 10 月 31 日

.....  
**收文回执**

东莞市御鹿酒店投资有限公司：

我司已收到贵司《〈金鹿大厦发电机组工程招标文件〉答疑纪要（一）》，所有内容清晰完整。特发此回执。

收文人员（签名）：

收文单位（盖章）：

2017 年    月    日

可投标品牌范围表

序号	名称	投标品牌	备注
1	发动机	重庆康明斯、道依茨（国产合资）、帕金斯动力（天津）	
2	发电机	无锡斯坦福、广州英格、上海马拉松	
3	控制系统	深海、捷克科迈、凯讯	
4	低压断路器	常熟、良信、TCL	
5	耐火密集型母线槽（1600A）	顺德默勒夫、广州南电、珠海光乐	包括弯头、软接头、吊架等配件，具备耐火型式试验报告