

关于《常平工业园 A2-07 地块 3、4 号厂房消防工程招标文件》
的补充通知（五）

各投标单位：

根据现场实际情况，现增补本次招标的工程内容：地下 DN150 给水管驳接点由 2 号厂房引致 3 号厂房 3 米范围左右，地下消防给水管网工程属本次招标范围，主要施工内容有土方开挖、土方回填、DN150 消防给水管材、管件及管网打压等。

上述内容在《招标清单（最终版）》中未独立列项，请投标单位在投标总价中综合考虑并包含相关费用。

特此通知。

东莞市荣津实业投资有限公司

2017 年 11 月 14 日