

**关于《常平工业园 A1-01 及 A2-07 地块蒸汽管道工程招标文件》
的补充通知（三）**

各投标单位：

一、我司 2017 年 9 月 25 日发布的《常平工业园 A1-01 及 A2-07 地块蒸汽管道工程招标文件》附件十《工程范围及技术要求》作如下修改：

1、第 2.1 条“工艺设计参数--工作压力：蒸汽管道 0.7MPa，工作温度：蒸汽管 200° C”变更为“工艺设计参数--工作压力：蒸汽管道 1.25MPa，工作温度：蒸汽管 200° C”。

2、第 3.1 条“蒸汽管分界点--**A1-01 地块**：从现有蒸汽母管（DN350）对接口开始，到进入各层厂房内 1 米止；**A2-07 地块**：从现有蒸汽母管（DN350）对接口开始，到进入各层厂房内 1 米止”变更为“蒸汽管分界点--**A1-01 地块**：从现有蒸汽母管（DN350）对接口开始，到进入各栋厂房分汽缸；**A2-07 地块**：从现有蒸汽母管（DN350）对接口开始，到进入各栋厂房分汽缸”。

二、本次招标的技术标及经济标回标时间再另行通知。

特此通知。

东莞市荣津实业投资有限公司

2017 年 11 月 16 日