

## 《常平工业园 2 台 15T 燃气锅炉工程招标文件》答疑纪要（二）

1、本次招标的 2 台 15T 燃气锅炉是否都安装在常平工业园？

答：否，因情况变化，一台安装在常平工业园，另一台安装在麻涌工业园。请投标单位务必赴麻涌工业园实地踏勘，地址：东莞市麻涌镇豪丰环保专业基地内，联系人：路有刚，联系电话：13825774762。

2、招标文件附件八《工程技术要求》1、主要技术参数 1.5、1.6、1.7 “烟尘排放浓度：符合环保要求。SO<sub>2</sub> 排放浓度：符合环保要求。NO<sub>2</sub> 排放浓度：符合环保要求。”请明确具体指标。

答：按广东排放标准，烟尘排放浓度 20mg/m<sup>3</sup> 以下；SO<sub>2</sub> 排放浓度 30mg/m<sup>3</sup> 以下；NO<sub>2</sub> 排放浓度 50mg/m<sup>3</sup> 以下。

3、招标文件附件八《工程技术要求》2、技术要求 2.1.3 控制器 d “能够将每天分成若干个时间段进行运行控制。”及 2.1.12 锅炉联机控制装置 “要求能够实现多台锅炉的联机自动运行……”。针对蒸汽锅炉的特殊性，不建议定时运行或通过上位机（群控）来控制运行，上位机只监不控是行业内通常的做法，请确认可否改为上位机只监不控。

答：可以。

4、招标文件附件八《工程技术要求》2、技术要求 2.15 要求排污装置与“锅炉同品牌”。因排污装置属于锅炉辅机而非锅炉产品，可否采用外购品牌？

答：常平工业园的排污装置在确保排污扩容器质量品质的前提下，可用外购品牌；麻涌工业园不需加装排污扩容器，现场已有。

5、招标文件附件八《工程技术要求》2、技术要求 2.16 给水除氧器装置“采用与锅炉同品牌”。因除氧器属于锅炉辅机而非锅炉产品，可否采用外购品牌？

答：常平工业园的除氧器在确保质量品质的前提下，可用外购品牌。麻涌工业园不需加装除氧器，现场已有。

6、我司不具备土建施工能力，是否可以不报土建施工的价格？

答：投标报价均无需包含土建施工费用，但请务必在投标文件的技术标书中明确对土建施工的要求。

7、请问排污装置是否指锅炉连续排污扩容器及定期排污扩容器？

答：是。

8、请问常平工业园锅炉的给水除氧装置是否采用一台 15t/h 的？

答：采用一台 15t/h 热力除氧装置。

9、请明确分气缸需要接口的口径及数量。

答：暂不上分气缸。

10、60M<sup>3</sup>的不锈钢软化水箱是否为保温水箱？

答：是。

11、根据招标文件，招标范围包括锅炉房结构及承载要求的设计工作，因我司没有锅炉房设计及土建能力，本项是否可以取消？

答：取消，但投标单位必须在投标文件中明确提供锅炉及附属设备面积和承重要求。

12、如何提交本纪要的收文回执？

答：请将回执盖章后附在投标文件的技术标书中。

13、提交技术标书的截止时间是否调整？

答：不调整，按《答疑纪要(一)》规定的时间。

东莞市豪丰新奥能源有限公司

2018 年 4 月 12 日

.....  
收文回执

东莞市豪丰新奥能源有限公司：

我司已收到贵司《〈常平工业园 2 台 15T 燃气锅炉工程招标文件〉答疑纪要(二)》，所有答疑内容清晰完整，特发此回执。

收文人员（签名）：

收文单位（盖章）：

2018 年    月    日