

《常平工业园 2 台 15T 燃气锅炉工程招标文件》答疑纪要（四）

1、燃烧器可否采用意科法兰（意大利原装进口）或欧保这两个品牌？

答：常平工业园的燃烧器只认可威索和奥林两个品牌（必须达到低氮燃烧排放 $<50\text{mg}/\text{m}^3$ ）；麻涌工业园只认可奥林品牌（因该园区已有三台锅炉采用奥林燃烧器，采用同一品牌有利于售后维护）。

2、如何提交本纪要的收文回执？

答：请将本纪要的《收文回执》签章后于 5 月 2 日前扫描发送电子版至邮箱 heyuecaigou@163.com。

4、经济标书如何提交？

答：另行通知。

另，本工程合同版本将由原工程合同形式改为购销合同形式。

东莞市豪丰新奥能源有限公司

2018 年 4 月 28 日

.....
收文回执

东莞市豪丰新奥能源有限公司：

我司已收到贵司《〈常平工业园 2 台 15T 燃气锅炉工程招标文件〉答疑纪要(四)》，所有答疑内容清晰完整，特发此回执。

收文人员（签名）：

收文单位（盖章）：

2018 年 月 日